

[案名] 圖書館防煙垂壁

[案號] 第1101000616號

材質:固定式鋼絲直線玻璃垂壁

樓層	垂壁高度	數量
二樓	50CM	17.5米
二樓	80CM	4米
三樓	50CM	19.5米
三樓	75CM	5米
四樓	50CM	24米
四樓	75CM	5米
五樓	50CM	11.5米

註：施工使用材質、工法等均需符合消防相關法規規定。