



設備規格表	
熱泵主機 SAHP-020-v1	
熱能能力: 203,000 BTUH	
壓縮機功率: 23.5 KW	
熱水循環量: 2	
流量: 170 LPM	
揚程: 15 M	

1. 既有循環泵及其銜接管路拆除(紅色雲型線框處)
2. 新增設熱泵主機\*1台, 循環水泵\*2台, 電控盤\*1只, 補水電動閘\*1只(藍色雲型線框處)
3. 熱泵主機, 循環泵浦, 熱水儲槽循環管路配置及銜接施作, 補水管銜接

法鼓文理學院

法鼓文理學院—揚生館

校對 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY
繪圖 DRAWN BY	單位 UNIT
核准 APPROVED BY	日期 DATE
	06/08/22

案名 PROJECT	熱泵熱水工程
圖名 DRAWING	系統流程圖
圖號 DRAWING NO.	HP-C-01-1
張號 SHEET NO.	HP-2/4